

**PROVINCIA DI PERUGIA**  
Comune di Deruta

VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  
AI SENSI DELLA L.R. 1/2015, AUTORIZZATO CON  
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 06/02/2014

AREA DISTINTA AL CATASTO TERRENI AL POGGIO N. 29 PARTICELLE N. 08-195-1388-1457-1460  
INDIVIDUATA DAL PRO VIDENTE COME ZONA CP/IT  
DERUTA, VOGLIO PROGETTO

**PROPRIETA'**

NOVATECNO SRL  
VIA DONATELLA, 18/B  
06132 S.MARTINO IN CAMPO (PG)  
PARTITA IVA 01666310543

**PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI**

GEOM. ALESSANDRO CELLETTI  
VIA FRANCESCO BRIGANTI, 17  
06053 DERUTA (PG)

**ELABORATO**  
IMPIANTI TECNOLOGICI  
FOGNATURA ACQUE NERE



06/05/2016

4/B

AGOSTO 2016

C.F. CLLI.SN7804.C47Rk - P.IVA 0202050547  
VIA FRANCESCO BRIGANTI, 17 - 06053 DERUTA PG  
Tel. 075 971 1588 - Cell. 347 17 00 505  
e-mail celletti.alessandro5@gmail.com

**GEO METRA**  
ALESSANDRO CELLETTI

|   |  |
|---|--|
| <b>LEGENDA</b>  | LIMITE DI PROPRIETA' NOVATECNO SRL         |
| <span style="color: red;">—</span>  | COMPARTO PRG ZONA CP/IT                    |
| <span style="background-color: black; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> | INGOMBRO FABBRICATI DI PROGETTO            |
| <span style="background-color: gray; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>  | LIMITE ASFALTO STRADE FUORI COMPARTO       |
| (0,00)  | QUOTE SU VIABILITA' ESISTENTI              |
| 0,00  | QUOTE DI VARIANTE                          |
| <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>                            | POSIZIONE CANCELLI INGRESSO RESIDENCE      |
| <span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> | CASSONETTO NETTEZZA URBANA                 |
| <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>                            | POZZETTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE ESISTENTE |

|  |  |
|--|--|
| <b>LEGENDA IMPIANTI TECNOLOGICI - FOGNATURA ACQUE NERE</b> |  |
| <span style="color: black;">■</span>                       | POZZETTO IN CEMENTO PER FOGNATURA ACQUE NERE<br>ESISTENTE LUNGO VIA SALVADOR ALLENDE   |
| <span style="color: green;">■</span>                       | POZZETTO IN CEMENTO PER FOGNATURA ACQUE NERE<br>CON CHIUSINO IN GHISA SF 1200 COME DA NORMA EN 124/94,<br>DIMENSIONE 70 x 70 CM, ESISTENTE LUNGO UGO LA MALFA  |
| <span style="color: green;">■</span>                       | LINEA ACQUE NERE CON TUBO A DOPPIA PARTE<br>STRUTTURATA (CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA<br>INTERNA) CON GIUNZIONE DEL TIPO A BICCHIERE<br>CON GUARNIZIONE ELASTOMETRICA A LABBRO<br>PREINSERITA, REALIZZATO CON MESCOLA A BASE DI<br>POLIPROPILENE AD ALTO MODULO (PPHM), PER SISTEMI DI<br>TUBAZIONE PER FOGNATURE E SCARICHI INTERRATTI NON IN<br>PRESSIONE A MARCHIO IP, TUBO IN PVC SN4 DIMENSIONE<br>250, ESISTENTE LUNGO VIA UGO LA MALFA |
| <span style="color: red;">■</span>                         | POZZETTO IN CEMENTO PER FOGNATURA ACQUE NERE<br>CON CHIUSINO IN GHISA SF D400 COME DA NORMA EN 124/94,<br>DIMENSIONE 80 x 80 CM  |
| <span style="color: green;">■</span>                       | POZZETTO IN CEMENTO PER FOGNATURA ACQUE NERE<br>CON CHIUSINO IN GHISA SF D400 COME DA NORMA EN 124/94,<br>DIMENSIONE 40 x 40 CM  |
| <span style="color: green;">■</span>                       | POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA   |
| <span style="color: green;">■</span>                       | FOSSA IMHOFF   |
| <span style="color: red;">■</span>                         | POZZETTO IN CEMENTO PER FOGNATURA ACQUE NERE<br>CON CHIUSINO IN GHISA SF D400 COME DA NORMA EN 124/94,<br>DIMENSIONE 80 x 80 CM  |
| <span style="color: blue;">—</span>                        | LINEA ACQUE NERE CON TUBO A DOPPIA PARTE<br>STRUTTURATA (CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA<br>INTERNA) CON GIUNZIONE DEL TIPO A BICCHIERE<br>CON GUARNIZIONE ELASTOMETRICA A LABBRO<br>PREINSERITA, REALIZZATO CON MESCOLA A BASE DI<br>POLIPROPILENE AD ALTO MODULO (PPHM), PER SISTEMI DI<br>TUBAZIONE PER FOGNATURE E SCARICHI INTERRATTI NON IN<br>PRESSIONE A MARCHIO IP, TUBO IN PVC SN4 DIMENSIONE<br>100, 250                              |

